



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [vologda@szap.gosnadzor.ru](mailto:vologda@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

**Законному представителю  
БУ СО ВО «КЦСОН  
Усть-Кубинского района»  
И.Н.Бахтиной  
Юридический адрес:  
161140, Вологодская обл,  
Усть-Кубинский район, с. Устье,  
ул. Октябрьская, д.11**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений**

«20» ноября 2017г.  
(дата составления акта)

13 час.30 мин.  
(время составления акта)

№ 52-7466-3849/А

с. Устье Усть-Кубинский р-н  
(место составления акта)

Предписание выдано: Северо - Западным управлением Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо - Западное управление Ростехнадзора) 20 ноября 2017г.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Основание проведения проверки: Распоряжение от 16.10.2017г. № 52 - 7466/Рк и.о. заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору Онорина Р.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Бабаурин Евгений Георгиевич - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора;
- Черемхина Татьяна Николаевна - государственный инспектор по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного Управления Ростехнадзора

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Наименование организации:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района» (сокращенный вариант БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района») ИНН 3519001481 ОГРН 1023502494036;  
Юридический адрес: 161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д.11

---

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

При проведении проверки присутствовали должностное (ые) лицо (а):

- Бахтина Ирина Николаевна, директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» директор Бахтина Ирина Николаевна, действующая на основании Устава, приказа № 30-лс от 01.10.2015г.;
- Лашкова Ирина Игоревна, заведующая хозяйством БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района», заместитель ответственного за электрохозяйство (назначена приказом № 52-од от 05.04.2016г.)

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и время проведения проверки: с 09 час. 30 мин. «15» ноября 2017г. по 13 час. 30 мин «20» ноября 2017г.

Фактический адрес (место нахождения):

161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д.11;  
161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Пролетарская, д.13а;  
161140, Вологодская обл, Усть-Кубинский район, с. Устье, Новый пер., д.2

---

(место проведения проверки)

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 20.11.2017г. № 52-7466-3849/А

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
<b>I. Нарушение требований по эксплуатации теплоэнергоустановок</b>			
1.	<p><b><u>Пункт 4 предписания от 06.04.2017г. № 52-2159-1113/ПР выполнен частично:</u></b>            В договорах энергоснабжения и на электрических схемах не отражены сведения о наличии резервного передвижного источника электрической энергии (ТЭП), его установленной мощности и значения номинального напряжения</p>	<p>п.п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г. № 328н (ПОТЭУ); п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003 г. рег. № 4145 (ПТЭЭП); п. 2.1 должностной инструкции от 01.10.2015г.</p>	20.04.2018г.

#### **Заключительная часть.**

В выполнении настоящего предписания представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора по адресу: г. Вологда, ул. Ударников, д.17 на имя Заместителя руководителя в срок до 21.04.2018г. информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не предоставление информации в установленные срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Северо-Западное управление Ростехнадзора.

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):  
Законный представитель БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»  
директор Бахтина Ирина Николаевна, действующая на основании Устава,  
приказа № 30-лс от 01.10.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, (если имеется), иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» ноября 2017г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена;

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): представлен;

Об ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден:

Законный представитель БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» директор Бахтина Ирина Николаевна, действующая на основании Устава, приказа № 30-лс от 01.10.2015г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, (если имеется), иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» ноября 2017г.



(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо (а), вынесшие предписания:


Государственный инспектор  
отдела по государственному  
энергетическому  
надзору по Вологодской области  
(должность)



(подпись)

Е.Г. Бабаурина  
(расшифровка)

Государственный инспектор  
отдела по государственному  
энергетическому  
надзору по Вологодской области  
(должность)



(подпись)

Т.Н. Черемхина  
(расшифровка)

Экземпляр предписания на 5 листах для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» ноября 2017г.




(подпись)